



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ**

170034, г. Тверь, ул. Дарвина, дом 12, тел. 39-99-99

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Торжокскому,
Спировскому, Кувшиновскому районам Тверской области**
172002 Тверская область г. Торжок ул. Володарского 46 А тел. 9-23-51
E-mail: OGPN_Torzok@mail.ru

Предписания № 32/1/ 34

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара**

юридическому лицу – Муниципальному дошкольному образовательному учреждения « Детский сад №4» п. Спирово

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Торжокского, Спировского, Кувшиновского районов Тверской области по пожарному надзору № 32 от «24» февраля 2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 16 часов 00 минут «25» марта 2021 года по 12 часов 00 минут «29» марта 2021 года.

Проведена проверка: государственным инспектором Торжокского, Спировского, Кувшиновского районов Тверской области по пожарному надзору – начальником отделения ОНД и ПР по Торжокскому, Спировскому, Кувшиновскому районам Тверской области ГУ МЧС России по Тверской области майором внутренней службы Шмелевым Василием Васильевичем.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку,

Муниципального дошкольного образовательного учреждения « Детский сад №4»п. Спирово
по адресу: Тверская область, п. Спирово, ул. Клубная 6

наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заведующей МДОУ «Детский сад №4» Виноградовой Надеждой Евгеньевной

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № предписания | Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения | Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены | Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|---------------|---|--|--|--|
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Детский сад как объект защиты с массовым пребыванием людей не обеспечен средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара (СИЗОД) из расчёта не менее 1 СИЗОД на каждого дежурного. | Федеральный закон от 21.12.94г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 37, правила противопожарного режима в РФ (утверждённые постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020г) п. 30. | 10.01.2022г. | + |
| 2. | Монтаж дымовых пожарных извещателей в коридоре выполнен с нарушением требований законодательства (менее 0,5 метра до электросветильника). | Федеральный закон от 21.12.94г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 37, правила противопожарного режима в РФ (утверждённые постановлением Правительства РФ | 10.01.2022г. | + |

| | | | | |
|----|--|--|--------------|---|
| | | № 1479 от 16.09.20г) п. 54, СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» п. 13.3.6 | | |
| 3. | Внутреннее противопожарное водоснабжение в здании детского сада, согласно акта проверки выданного ООО «Сервис Безопасности» 29.07.2020 года, неисправно (расход воды и высота компактной части струи пожарных кранов не соответствует требованиям). | Федеральный закон от 21.12.94г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 37, правила противопожарного режима в РФ (утвержденные постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.20г) п.50. | 10.01.2022г. | |
| 4. | Не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности эксплуатируемых сверх срока службы с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. | Федеральный закон от 21.12.94г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 37, правила противопожарного режима в РФ (утвержденные постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020г) п. 54. | 10.01.2022г. | + |
| 5. | Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения не обозначено указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения. | Федеральный закон от 21.12.94г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 37, правила противопожарного режима в РФ (утвержденные постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020г) п. 48. | 10.01.2022г. | + |
| 6. | В месте установки приёмно-контрольных приборов пожарных не размещена информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации | Федеральный закон от 21.12.94г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 37, правила противопожарного режима в РФ (утвержденные постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020г) п. 10. | 10.01.2022г. | + |
| 7. | Не обеспечено проведение не 1 раза в полугодие практических тренировок по эвакуации лиц, осуществляющих свою деятельность в детском саду, а также посетителей и других лиц, находящихся в здании. | Федеральный закон от 21.12.94г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 37, правила противопожарного режима в РФ (утвержденные постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020г) п. 9. | 10.01.2022г. | + |
| 8. | Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей не ведется в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты. | Федеральный закон от 21.12.94г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 37, правила противопожарного режима в РФ (утвержденные постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020г) п. 60. | 10.01.2022г. | + |
| 9. | Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности, не вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. | Федеральный закон от 21.12.94г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 37, правила противопожарного режима в РФ (утвержденные постановлением Правительства РФ № 1479 от | 10.01.2022г. | + |

| | | | |
|-----|---|---|----------------|
| | | 16.09.2020г) п. 54. | |
| 10. | Огнетушители в помещениях детского сада расположены на высоте более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя. | Федеральный закон от 21.12.94г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 37, правила противопожарного режима в РФ (утвержденные постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020г) п. 409. | 10.01.2022г. + |
| 11. | Электрический светильник в хозяйственном помещении младшей группы эксплуатируется без защитных плафонов (колпаков), предусмотренных конструкцией светильников. | Федеральный закон от 21.12.94г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 37, правила противопожарного режима в РФ (утвержденные постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020г) п. 34в. | 10.01.2022г. + |
| 12. | Руководителем не определен порядок и сроки проведения работ по очистке систем вентиляции (воздуховодов) от горючих отходов с периодичностью проведения не реже одного раза в год. | Федеральный закон от 21.12.94г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 37, правила противопожарного режима в РФ (утвержденные постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020г) п. 43. | 10.01.2022г. ✓ |

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Обжалование решения или действия (бездействия), принятого или осуществленного по результатам проверки, производится в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН. На период срока, установленного для рассмотрения жалобы, вступление в силу обжалуемых документов и их действие не приостанавливается.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, назначенные в установленном порядке ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Торжокского, Спировского, Кувшиновского районов Тверской области по пожарному надзору – начальник отделения ОНД и ПР по Торжокскому, Спировскому, Кувшиновскому районам Тверской области ГУ МЧС России по Тверской области майор внутренней службы Шмелев Василий Васильевич

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 29 » марта 2021 года

Предписание для исполнения получила:
Законный представитель юридического лица-
Виноградова Надежда Евгеньевна
заведующая МДОУ д/с № 4

(должность, фамилия, инициалы)

« 29 » марта 2021 года



(подпись)

М.Л.П.

(подпись)