

Министерство образования и науки Российской Федерации
Администрация Спировского района Тверской области
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕТСКИЙ САД №4» П. СПИРОВО
(МДОУ «Детский сад №4» п. Спирово)

171170, Тверская обл., Спировский р-н, п. Спирово, ул. Клубная, д.6 e-mail: spdetsad4@gmail.com
ОГРН 1076915001822 ИНН/КПП 6941005114 / 694101001 ☎ (4822) 60-51-41, (276)2-13-67 (бухгалтерия)

21.04.2021 № 94/04-2021
На № _____ от _____

Управление надзорной
деятельности и профилактической
работы Главного управления МЧС
России по Тверской области

О исполнении предписания

В ответ на предписание от 29 марта 2021 № 32/1/34 об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара в МДОУ «Детский сад №4» п. Спирово были проведены следующие мероприятия:

1. Приобретены средства индивидуальной защиты органов дыхания в количестве 2 единиц.
2. Дымовой пожарный извещатель в коридоре установлен на расстоянии 0,5 м от электросветильника.
3. Согласно Техническому отчету по определению показателей пожарной опасности (расчет категории пожарной опасности) производственных, подсобных и складских помещений в помещении МДОУ «Детский сад №4» п. Спирово противопожарный водопровод не требуется.
4. Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ВЭРС-ПК в МДОУ «Детский сад №4» п. Спирово введен в эксплуатацию в 2015 году. Согласно руководству по эксплуатации прибора ВЭРС-ПК, изготовитель гарантирует срок службы прибора 10 лет.
5. Указатель направления движения к источникам противопожарного водоснабжения заменен на указатель со светоотражающей поверхностью.
6. В месте установки приемно-контрольных приборов размещена информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты.
7. Проведение практической тренировки по эвакуации лиц, осуществляющих свою деятельность в детском саду проводится согласно плану. Запись о проведении тренировки вносится в Журнал практической отработки эвакуации из помещений.
8. Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей проводится ежегодно. Результаты осмотра заносятся в Журнал учета первичных средств пожаротушения.
9. Информация о работах проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности вносится в Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.
10. Огнетушители в помещениях детского сада размещены на высоте не более 1,5 м. до верха корпуса огнетушителя.
11. Защитный плафон установлен на электрический светильник в хозяйственном помещении.
12. Определен порядок и сроки проведения работ по очистке системы вентиляции от горючих отходов (договор ООО «Сервис Безопасности» от 12.04.2021 г.)

Заведующий МДОУ «Детский сад №4» п. Спирово

Виноградова Н.Е.